



**LCIE**

Accréditation  
N°5-0014  
Portée  
disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



# LICENCE



**LCIE N°: 634946**

APPAREILLAGE ELECTRIQUE  
DOMESTIQUE

Délivrée à : **LEGRAND FRANCE**  
*Delivered to:* 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 -  
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication : **0002AP**  
*Factory:*

Produit : **Socle de prise de courant**  
*Product:* **Socket-outlet**

Marque commerciale (s'il y a lieu) : **LEGRAND**  
*Trade mark (if any):*

Modèle, type, référence : **04280, 04283**  
*Model, type, reference:*

Caractéristiques nominales et principales : **16 A , 250 V~ , 2P+T / 2P+E**  
*Rating and principal characteristics:*

Informations complémentaires : **Voir annexe / see annex**  
*Additional information:* **Mise à jour suite à l'évolution de la norme / update further to the evolution of the standard**

Le produit est conforme à : **NF C 61-314:2008 +A1:2010**  
*The product is in conformity with:*

Documents pris en compte : **Rapports d'essais/Test reports LCIE n°60012068-505 780 et/and**  
*Relevant documents:* **60012068-505780A, 117378-634945**

Annule et remplace (s'il y a lieu) : **Licence n°60012068A du 2004-12-21**  
*Cancels and replaces (if necessary):*

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 2013-06-12

**Didier BOURGES**  
Responsable de Certification  
Certification Officer

Date de fin de validité -  
*Limit expired date:*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



**RÉFÉRENCES, CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**  
**REFERENCES, PRINCIPAL CHARACTERISTICS**

**04280** : sans voyant / *without indicator*

**04283** : avec voyant / *with indicator*

**CLASSIFICATION**

Feuille de norme / <i>Standard Sheet</i>	I
Courant nominal / <i>Rated current (A)</i>	16 A
Tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i>	250 V~
Degré de protection / <i>Degree of protection</i>	IP20
Présence de contact de terre <i>Provision for earthing</i>	avec contact de terre <i>with earthing contact</i>
Procédé de raccordement du câble <i>Method of connecting the cable</i>	démontable <i>rewirable</i>
Type des bornes / <i>Type of terminals</i>	bornes à vis <i>screw-type</i>
Couleur / <i>Colour</i>	Gris / <i>grey</i>
Broches / <i>Pins</i>	non massives / <i>not solid</i>
Degré de protection contre les chocs électriques <i>Degree of protection against electric shock</i>	protection normale <i>normal protection</i>
Présence des obturateurs / <i>Existence of shutters</i>	avec obturateurs / <i>with shutters</i>
Mode de pose - utilisation <i>Method of application - mounting</i>	socles en saillie sur rails EN50022 <i>surface-type on rails EN50022</i>
Procédé d'installation / <i>Method of installation</i>	conception A - <i>design A</i>

