



LCIE

LICENCE



LCIE N° : T 00002 / 698003

Titulaire : <i>License Holder:</i>	COOPER ZAC de la Gravière, Rue Beethoven, Parc Européen d'Entreprise RII,; 63200 RIOM -France
Site de fabrication : <i>Factory:</i>	2019 BA 2068 BA
Produit : <i>Product:</i>	BAES d'évacuation à incandescence <i>BAES of evacuation with incandescence</i>
Marque commerciale (s'il y a lieu) : <i>Trade mark (if any):</i>	EATON
Modèle, type, référence : <i>Model, type, reference:</i>	STD 65 C - 10102
Caractéristiques principales : <i>Main characteristics:</i>	Voir annexe
Informations complémentaires : <i>Additional information:</i>	Maintien de la licence T 01001 / 698003 : nouvelle référence
Le produit est conforme à : <i>The product is in conformity with:</i>	NF EN 60598-1:2015 NF EN 60598-2-22:2014 NF C 71-800:2000
Documents pris en compte : <i>Relevant documents:</i>	Rapport(s) d'essai(s) LCIE 145996-698005 C ; 145996-698005 D
Annule et remplace (s'il y a lieu) : <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	La licence T 00002 / 667993 du 24/08/2015. Mise à jour suite à évolution des normes et changement de marque commerciale

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


Fontenay-aux-Roses, 30/03/2017

Date de fin de validité / Expiry date:

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Rémi Hanot

Responsable Certification / Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license T 00002 / 698003

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristiques	Valeur
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IK / IK degree	07
Degré IP / IP degree	42
Flux assigné / Rated lumen output	45 lm à 1h
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	2
Fréquence assignée / Rated frequency	50-60 Hz
Lampe de veille (nature, nombre) / Normal lamp (type, number)	1 LED
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,7 Ah - PANASONIC 5KR-SCH Ni-Cd 6 V / 1,7 Ah - ARTS ENERGY 5VNTCs U Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,7 Ah - BYD D-SC1700H Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,7 Ah - BST D-SC1700BT*5S Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,7 Ah - RONDA FRESC1700F3/2
Nature du courant / Nature of supply	AC
Puissance assignée / Rated power	/
Tension assignée / Rated voltage	230 V